

Crna Gora

**OPŠTINA KOLAŠIN**

Sekretarijat za planiranje prostora,  
komunalne poslove i saobraćaj

Broj: 05- 2019/3

Kolašin, 20.05.2021.god.

Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kolašin, rješavajući po zahtjevu „Službe Predsjednika Opštine Kolašin u okviru Programskog zadatka za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa-elektroenergetski 10kV vod od novoplanirane trafostanice „Paljevine“ do trafostanice „Jezerine“ u Kolašinu, a na osnovu člana 17 i 18 .Zakona o putevima (“Sl. list CG” 82/20 , ) i na osnovu člana 8. Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima (“Sl. list RCG -o.p.”, br. 26/07 i 27/07) , izdaje:

**SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE**

**Za trasu elektroenergetskog 10kV voda od novoplanirane trafostanice „Paljevine“ do trafostanice „Jezerine“ u Kolašinu,**

Trasu elektroenergetskog 10kV voda od novoplanirane trafostanice „Paljevine“ do trafostanice „Jezerine“ u Kolašinu, puta projektovati pored postojećeg asfaltnog puta Kolašin –Jezerine katastarskim parcelama koje su u Svojini Države CG ili Opštine Kolašin kako bi se izbjegla eksproprijacija zemljišta.

Neophodno je izvršiti snimanje situacije terena i saglasno toj situaciji i navedenoj trasi kabla izraditi Projekat trase elektroenergetskog 10kV voda od novoplanirane trafostanice „Paljevine“ do trafostanice „Jezerine“, sa tačno definisanim dužinom kabla koji treba postaviti u trupu puta, katastarskim parcelama, kao i ostalim detaljima koje treba da sadrži projektna dokumentacija (eventualnim paralelnim postojećim vodovima kao i poprečnim ,eventualnim objektima na putu , tačno naznačenom mjestu priključenja,oznake za kablove i dr.)

Tehničkom dokumentacijom obraditi karakteristične poprečne presjeke sa tačno definisanim položajem budućeg kabla i puta, sa mehaničkom zaštitom kabla, trakom upozorenja. Zatrpavanje preostalog rova projektovati postavljanjem tamponskog sloja-šljunka veličine zrna 0-22 mm u slojevima od 20-25cm sa nabijanjem slojeva vibro žabom. Projektom predvidjeti da završni sloj bude vraćen u prvobitno stanje. Na djelovima trase gdje kabal prolazi ispod asfaltnih površina projektovati vraćanje asfaltna površine u prvobitno stanje ,sa pripadajućim brojem i debljinom asfalta koja se ugrađena na saobraćajnicu prije iskopa.

Radi izdavanje saobraćajne saglasnosti dostaviti Sekretarijatu za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj Glavni i revidovani Projekat trase elektroenergetskog 10kV voda od novoplanirane trafostanice „Paljevine“ do trafostanice „Jezerine“ u Kolašinu

**Sekretarka,**

**Ljiljana Rakočević, dipl.inž.građ.**



**Dostavljeno:**

1. Služba Predsjednika Opštine Kolašin
2. U spise predmeta
3. a/a



CRNA GORA  
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ  
PRIMLJENO  
17.05.2021

Crna Gora  
OPŠTINA KOLAŠIN - KOLAŠINI

Primalo	17.05.2021		
Org. jed.	Broj	Redar	Pr. broj
05	2071/6		

Broj. 04-3938/2  
Podgorica 05.05.2021.godine

**OPŠTINA KOLAŠIN**  
Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj

**PREDMET: 10kV vod od TS "Paljevina" do TS "Jezerine" u Kolašinu**

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu opštine Kolašin – Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj br. 05-2071/4 od 05. 05. 2021 .godine, zaveden u Upravi za saobraćaj br. 04-3938/1 od 07. 05. 2021. godine radi izdavanja saobraćajno –tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta 10kV vod od TS "Paljevina" do TS "Jezerine" u Kolašinu a shodno članu 13 Zakona o putevima („Sl. List CG,, br.82/20) konstatuje sljedeće:

Uprava za saobraćaj je organ uprave koja upravlja Državnim putevima.  
U konkretnom slučaju radi se o opštinskom putu kojim upravlja nadležni opštinski organ.  
Imajući u vidu navedeno saobraćajno –tehničke uslove treba da izda opštinski organ nadležan za lokalne puteve.

OBRADILI,  
Radojica Poleksic, dipl.ing.građ.

*R. Poleksic*  
Marko Spahić, građ. tehničar

*M. Spahic*  
Dostavljeno


- naslovu x 2
- u spise predmeta
- arhivi



MINISTARSTVO ENERGETIKE I PROMETA  
 PRIJEMNO  
 14.05.2021  
 Ogr. broj  
 05 2071/5

SECRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,  
 KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

ПРИМЉЕНО  
 14.05.2021

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona 6 Ul. Volođina 15, Bijelo Polje tel: +382 487 168 fax: +382 487 168 Br. 30-20-06-1340 U B. Polju 10.05.2021. godine
---	---	---

Obrazac br. 1

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ-KOLAŠIN

Na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17), postupajući po zahtjevu **Opštine Kolašin iz Kolašina**, broj 30-20-06-1339 od 10.05.2020. godine, za izdavanje tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, elektroenergetskog 10kV voda od postojeće 35/10kV „Jezerine“ do novoplanirane 10/0,4kV „Paljevine“ (koja će se izgraditi na UP11, kat. parcela broj 377/8 KO Mušovića Rijeka), u Kolašinu, investitora **DOO „Dukley Resort & Spa“ iz Budve**, izdaju se :

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Za navedene obekate, sa planiranom jednovremenom snagom od **578,04kW**, definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sledeći način :

Mjesto priključka: **poseban 10kV izvod u 35/10kV „Jezerine“**

Trafo reon: **TS 35/10kV „Jezerine“- „120004A“- (8+8)MVA**

Drugi bitni uslovi za izradu tehničke dokumentacije:

Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ" br. 53/88, 54/88)
- P Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SRJ" br. 28/95 )
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja („ Sl. List SRJ " br. 11/96)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:


- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta

**Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija a njihovo eventualno izmještanje pada na teret Investitora.**

**Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni nadzemnog elektroenergetskog voda (dalekovoda) neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SRJ" br. 18/92).**

Uslove obradio:

Glavni inženjer u Službi za pristup mreži Regiona 6,  
**Violeta Knežević, dipl.el.ing.**



Crnogorski elektrodistributivni sistem  
 Sektor za pristup mreži  
 Služba za pristup mreži Regiona 6,  
**Miloš Marić, dipl.el.ing.**



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva: **SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ-Kolašin**
- Sektor za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona 6
- a/a