

Crna Gora

OPŠTINA KOLAŠIN

Sekretarijat za uređenje prostora,
komunalno-stambene poslove i
zaštitu životne sredine

Broj:05-2099

Kolašin, 17.09.2014.god.

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Kolašin, na osnovu osnovu čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/08, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), PUP-a Opštine Kolašin (Sl.list CG –br.12/14) i čl. 196 ZUP-a (Sl.list CG br.60/03, 32/11), a na zahtjev **Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić – FC Distribucija-ED Kolašin,**
i z d a j e-

URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju dalekovoda 10kV „Lugovi-Pčinja“, a u skladu sa postavkama Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kolašin (Sl. List C- br 12/14)

Opšti uslovi:

Namjena objekta: Elektroenergetski objekat projektovati i graditi za potrebe napajanja električnom energijom naselja Crkvine.

Prema postavkama PUP-a –Elektroenergetska infrastruktura, u cilju unapređenja sistema za prenos i napajanje električnom energijom planira se izgradnja 10kV mreže za nova naselja (Lugovi, Polje..) i novih DTS 10/0.4kV.

Lokacija predmetnog dalekovoda nalazi se u obuhvatu katastarske opštine Žirci, opština Kolašin, prema situacionom planu trase DV 10kV „Lugovi-Pčinja“, R 1/1000 od 10/2013.god.

2. Elektroenergetska infrastruktura

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati preporuke EPCG:

- Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka- Tipizacija mjernih mjesta
- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i uzgradnju ograničivača strujnog opterećenja
- Tehnička preporuka TP-1b-Distributivna transformatorska stanica-EPCG 10/0.4Kv.

Ostali uslovi:

- Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda: nijesu poznati;
- Proračune raditi za VII stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima;
- Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije (klimatska zona III);
- Projektno-tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 51/08 , 34/11,47/11, 35/13, 39/13 i 33/14);
- Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije ("Sl. List CG"- br.23/2014 od 30.05. 2014god.);
- U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa koji se odnose na zaštitu od požara, zaštitu od buke, termotehničku zaštitu objekta i zaštitu od zagađenja zemljišta i vazduha, kao i sve druge potrebne zaštite;
- Shodno članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Sl list CG“, br. 79/04, 26/10,73/10, 40/11), pri izrade tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom;
- Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o životnoj sredini ("Sl. List CG", br.48/08,40/10,40/11) , Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl.list CG br.80/05) i podzakonskih akata koji proizilaze iz ovih zakona;
- Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova;
- Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi idejni odnosno glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji , izrađenim u 10 primjeraka od kojih je 7 u zaštićenoj digitalnoj formi;
- Situaciju terena sa ucrtanim planiranim objektom i udaljenostima od postojećih objekata i saobraćajnica na trasi planiranog dalekovoda;
- Dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva , pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo ,odnosno revidovalo idejni, odnosno glavni projekat direktnu štetu učinjenu trećim licima u skladu sa članom 71 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 51/08 , 34/11,47/11, 35/13, 39/13 i 33/14);


-Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima za parcele na kojima se postavljaju odnosno izgrađuje objekat distributivne mreže koji je predmet ovih uslova.

Prilog:

- Mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu broj: 05-2099/2 od 09.09.2014. god., izdato od Odjeljenja za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine- opština Kolašin

Obradila :

Ljiljana Rakočević, dipl.inž.grad.



Dostavljeno:-podnosiocu zahtjeva
-urbanističkoj inspekciji
-u dosije
-a/a

SEKRETAR,

Vladan Bulatović, dipl.inž.maš.



Crna Gora

OPŠTINA KOLAŠIN

Sekretarijat za uređenje prostora,
komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

Br. 05-2099/2

Kolašin, 09.09.2014.godine

Odjeljenju za uređenje prostora

n/r Ljiljana Rakočević, Službenica

Ovdje

Ljiljana


U vezi vašeg dopisa br. 05-2099 od 05.09.2014.godine, kojim se obraćate za davanje Mišljenja o potrebi sprovođenja postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje elektroenergetskog dalekovoda DV 10kV "Lugovi-Pčinja", obavještavamo Vas da se predmetni projekat nalazi na Listi II Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i 47/13) i to u okviru odjeljka4b: Vodovi za transport, sa ili bez pratećih objekata. Stoga, potrebno je da Investitor projekta podnese zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu ovom Sekretarijatu. Uz zahtjev se prilaže elektronski popunjen Upitnik shodno Pravilniku o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu ("Sl. list Crne Gore", br. 14/07 od 21.12.2007).

Obradio: Mile Glavičanin, dipl.biolog

Mile Glavičanin

SEKRETAR,

Vladan Bulatović, dipl.inž.maš.





Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore AD
Nikšić
Vuka Karadžića 2
81 400 Nikšić
Republika Crna Gora
tel: +382 83 204 000
fax: +382 83 214 260
e-mail: epcg@cg.yu

Funkcionalna cjelina Distribucija
Elektrodistribucija Kolašin
ul. Novootvorena bb
Broj: 4351- 2218
Kolašin, 19.08. 2014. godine.
tel: +382 20 865-575
fax: +382 20 865-170
e-mail: edkolasin@t-com.me
www.epcg.cg.yu

OPŠTINA KOLAŠIN

Sekretarijat za uređenje prostora i stambeno – komunalne poslove
i zaštitu životne sredine

ОПШТИНА КОЛАШИН			
Примљено 19.08.2014			
Огр. јед.	Број	Класиф.	Поларност
05	2099		

Kolašin

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
STAMBENO - KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
PRIMLJENO
19.08.2014.

Yiya

Predmet: Zahtjev za izdavanje UTU

Molim naslov da nam izda UTU za budući DV 10kV Lugovi – Pčinja.

Izgradnjom ovog DV znatno bi se popravila sigurnost napajanja Crkvine i okoline koja se sada napaja iz TS 35/10kV Manastir Morača (konzum od šest trafostanica).

Ovo smatrajte hitnim.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- naslovu
- 02
- a/a

V.D. DIREKTORA
Branislav Medojević, dipl.el.ing.

