

Crna Gora

OPŠTINA KOLAŠIN

Sekretarijat za uređenje prostora,
životnu sredinu i stambeno-komunalno poslove
Broj:05-3384/2
Kolašin,06.10. 2017.god.

Sekretarijat za uređenje prostora, životnu sredinu i stambeno-komunalno poslove Opštine Kolašin, rješavajući po zahtjevu POWER AB-GROUP d.o.o. za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, a na osnovu čl. 62 a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 51/08,40/10,34/11,47/11,35/13, 39/13 i 33/14), PUP-a Kolašin(Sl.list-o.p. br.12/14) i čl.18 Zakona o upravnom postupku (Sl.list CG br.56/14,20/15,40/16 i 37/17),

iz d a j e

URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE

za izradu projektno-tehničke dokumentacije za postavljanje
nadzemnog 10 kV kablovskog voda

POWER AB-GROUP d.o.o. iz Kolašina obratio se zahtjevom ovom organu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu projektno-tehničke dokumentacije za postavljanje nadzemnog 10 kV kablovskog voda, za potrebe priključenja planirane mHe Bukovica na distributivni sistem.

Uz zahtjev stranka je priložila :urbanističko-tehničke uslove broj 1055-2008/10 od 16.11.2016.god.za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta mHe „Bukovica” i njenog priključenja na elektrodistributivnu mrežu,ovjeren elaborat identifikacije parcela urađen od strane Geodeting d.o.o. iz Bijelog Polja, i energetske dozvolu br.01-2408/7 od 26.07.2016.god. izdatu od strane Ministarstva ekonomije.

Trasu projektovati najkraćom dionicom na sledećim kat.parcelama :

- br.157,158/1,158/2,159/2,163/1,195,151,149/3 i 185/1 (List nepkretnosti 107 KO Rovačko Trebaljevo),
- br.162,175,192,150/5 (List nepkretnosti 202 KO Rovačko Trebaljevo),
- br.184/1 (List nepkretnosti 74 KO Rovačko Trebaljevo),
- br.624/1 (List nepkretnosti 150 KO Rovačko Trebaljevo),
- br.262 (List nepkretnosti 108 KO Rovačko Trebaljevo) i
- br.169 (List nepkretnosti 104 KO Rovačko Trebaljevo)
 - Sva eventualna ukrštanja, približavanja i paralelna vođenja kabla sa ostalim vodovima riješiti u skladu sa važećim tehničkim propisima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova,vodeći računa o sigurnosnim visinama,udaljenostima i drugim mjerama zaštite.
 - Na grafičkom prikazu trase treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesta ukrštanja, približavanja i paralelna vođenja kabla sa ostalim instalacijama.
 - Duž trase izvršiti obilježavanje ugradnjom standardnih oznaka.
 - Projektom predvidjeti postavljanje rasvete na planiranim stubovima, u dijelu koji prolazi kroz postojeća naselja.
 - Projektovanje predmetnog objekta uraditi uz prethodnu analizu terena.

- Prirodni uslovi : Na području Kolašina vlada umjereno kontinentalna klima , srednja godišnja temperatura iznosi 7,2°, prosječna godišnja vrijednost padavina iznosi 1920 mm, prosječan broj dana sa sniježnim pokrivačem iznosi 77,3, prosječna vlažnost vazduha iznosi 78% dok su najčešći vjetrovi sjevernog i južnog kvadranta.Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda nijesu poznati. Voditi računa da projektovano rješenje zadovolji statičke analize nosivosti i seizmičke proračune imajući u vidu da se područje Kolašina nalazi u VII zoni seizmičke aktivnosti po MCS-u.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa koji se odnose na ovu vrstu objekata , kao i :

- Zakona o životnoj sredini (Sl.list CG br.48/08) ,
- Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl.list CG br.80/05,40/10,73/10,40/11,27/13 i 52/16) i Zakona za zaštitu prirode(Sl.list CG br.54/16) ,
- Tehničkih preporuka donesenih od strane Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić – Sektor za distribucija Podgorica ,
- Pravilnika o načinu izrade ,razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije(Sl.list CG br.23/14,32/15 i 75/15)
- Zakona o zaštiti i spašavanju (Sl.list CG br.13/07,05/08,86/09,32/11 i 54/16)

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

- tehničku dokumentaciju propisanu i urađenu u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list 51/08,40/10,34/11,47/11,35/13, 39/13 i 33/14) sa protivpožarnim elaboratom i elaboratom zaštite na radu
- izvještaj o izvršenoj reviziji tehničke dokumentacije
- dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na zemljištu,
- situaciju terena sa ucrtanim planiranim objektom i udaljenostima od postojećih objekata
- dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje
- dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo ,odnosno revidovalo idejni, odnosno glavni projekat

Sastavni dio ovih uslova su Mišljenje Sekretarijata za uređenje prostora,životnu sredinu i stambeno-komunalno poslove br. 05-255/up-2 od 03.10.2017.god. da nije potrebno sprovoditi postupak procjene uticaja na životnu sredinu i rešenje o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za priključenje na distributivni sistem br.10-10-33530 od 18.07.2017.godine izdato od strane Cedis d.o.o. Podgorica.



Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- urbanističkoj inspekciji
- u dosije

(-a/a

SECRETARIJAT ZA URBANIZACIJU
STAMBENO-KOMUNALNE IZGRADNJE I VEŠTAČENJE

PRIMIJENO

06.10.2017

POWER AB GROUP

(prezime, očevo ime i ime)

BOŠKA RAŠOVIĆA 79

(adresa)

067 511 904

(broj telefona)

OBRAZAC 1

ОПШТИНА КОЛАШИН - КОЛАШИН			
Примљено 06.10.2017			
Орг јед.	Број	Поллог	Вриједност
05	3384		

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

SECRETARIJAT ZA URBANIZACIJU

(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Обраћам се заhtjevом за издавање урбанистичко техничких услова за:

1. Izgradnju objekta
2. Rekonstrukciju objekta
(zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska parcela PREMA 6501. ELABORATU
(situacija trase*)

Katastarska opština KO R. TREBILJEVO

Opština KOLAŠIN

6.10.2017

(mjesto i datum)

Elma Džafarović

(podnosilac zahtjeva)



* - odnosi se na linijske objekte (putevi, željeznice, dalekovod, vodovod itd.)