

Црна Гора
ОПШТИНА КОЛАШИН
Секретаријат за уређење простора,
животну средину и
стамбено-комуналне послове
Број:05-2750 /2
Колашин,23.8.2017.године

УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ

Подносилац захтјева: д.о.о. "HILLS" -Колашин,Мојковачка бб,
(Рег.број: 50589900, ПИБ: 02807963)

Правни основ: Одлука о постављању, изградњи и уклањању монтажних објеката привременог карактера („Сл.лист ЦГ– о. п.” бр.15/15),

Постојеће стање: Према листу непокретности број 135, катастарска парцела бр. 444/3, КО Дријенак, ливада 5 класе,површине 6 м² својина "HILLS" д.о.о. -Колашин, обим права 1/1, терети и ограничења: има, насеље Дријенак,Колашин.

прилаз објекту: постојећи;

Планирано стање:

- напајање пословног објекта
- изградња трафостанице TS 10/0,4 kV, 1h100kVA са прикључним ДВ-ом , на к. п. бр. 444/3,
- изградња дијела НН мреже подземним каблом РРОО-А 4x70 мм², од TS до сабирница у прикључном дијелу будућег SS РМО2-ара, који пролази преко к.п. бр.435/1 својина Поповић Радована и к.п.444/1 својина Булатовић Богољуба.
- изградња SS РМО2-ар

електроенергетски и технички услови:

прибавити од надлежне електродистрибуције

Посебни услови:

- Изабрана локација мора да омогући лак приступ механизације и возила објекту,како у фази градње тако и фази експлоатације.
- Комплетну трафостаницу поставити сходно важећим техничким прописима.
- Траса прикључног подземног вода условљена је рјешавањем имовинско-правних односа са власницима земљишта.
- Прикључни вод пројектовати сагласно условима за израду техничке документације прописане од стране надлежне ЕД.
- Кабал полагасти у прописном рову уз предузимање свих заштитних и других прописаних мјера за полагање електроенергетских каблова.
- Приликом извођењу радова на овом објекту,извођач мора водити рачуна да се не оштете околни објекти,друге инсталације или уређаји (уколико постоје на траси вода, уз обавезно поштовање прописаних размака и начина полагања кабла објекта у односу на друге каблове(водоводне,телекомуникационе и сл.).
- У случају потребе раскопавања регулисаних површина ради полагања кабла,исте довести у првобитно стање.
- Начин прикључења и неопходних елемената заштите од пренапона,индиректног и директног додира,врсте уређаја и обима заштите урадити на основу услова и сагласности Ектродистрибуције Колашин.
- Све радове пројектовати и извести у складу са важећим техничким прописима,нормативима и стандардима ,а који се односе на ову врсту објеката. Подручје Колашина налази се у VII зони сеизмичке активности по МЦС-у. (Mercalli- Cancani- Sieberg).
- Приликом пројектовања,обавеза пројектанта је да поштује техничке препоруке ЕПЦГ које су доступне на сајту www.epcg.me и у складу са рјешењем о издавању сагласности за прикључење број 40-00-5625 од 30.12.2015.год. и закључком број 10-10-950 од 16.9.2016.године издатим од ЦЕДИС-а Подгорица.

Климатски услови:

На подручју Колашина влада умјерено континенталана клима, средња годишња температура износи 7,2°C, просјечна годишња вриједност падавина износи 1920мм, просјечан број дана са снијежним покривачем износи 77,3, просјечна влажност ваздуха износи 78%, док су најчешћи вјетрови сјеверног и јужног квадранта.

Остали услови:

Техничку документацију урадити у складу са Законом о уређењу простора и изградњи објеката („Сл.лист ЦГ” бр.51/08, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 и 33/14) и другим прописима из ове области. Инвеститор је обавезан, да достави доказ о праву својине, односно другом праву на грађевинском земљишту или доказа о праву грађења, и копије плана, ситуацију изведене трасе електроенергетског вода на катастарској подлози, скицу и полажај објекта трафостанице (ситуација), уреди односе у погледу плаћања накнаде за комунално опремање, да приликом подношења захтјева за издавање грађевинске дозволе, достави ревидовани главни пројекат урађен у десет примјерака, (у аналогној форми три примјерка, у дигиталној форми-седам примјерака у pdf, dwg и word-формату) и достави доказ о осигурању од одговорности инвеститора и привредног друштва, правног лица, односно предузетника које је израдило односно ревидовало главни пројекат.

Обрадио:

Миодраг Дуловић, инж. грађ.




Доставити:

1. д.о.о. "HILLS" -Колашин,
Мојковачка бб,
2. у списе предмета
3. а/а

**СЕКРЕТАРКА**

арх. Ивана Грујић, дипл. инж.



OPŠTINA KOLAŠIN - KOLAŠIN

Prilazno 22.08.2017

Opć. jed.	Broj	Posrtor	Briljudno
05	2750		

STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
PRIMJENO
 22.08.2017

OBRAZAC 1

_____ (prezime, očevo ime i ime)

_____ (adresa)

_____ (broj telefona)

D.O.O. "HILLS"
 MOJKOVAČKA B.B 81210
 KOLAŠIN

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

SEKRETERIJAT ZA URBANIZAM

(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za:

- ① Izgradnju objekta
- 2. Rekonstrukciju objekta
 (zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska parcela 444/3
 (situacija trase*)

Katastarska opština DRIJETAK

Opština KOLAŠIN

KOLAŠIN 22. 08. 2017
 (mjesto i datum)

D.O.O. "HILLS"

Mojković
 (podnosilac zahtjeva)

* - odnosi se na linijske objekte (putevi, željeznice, dalekovod, vodovod itd.)