

Crna Gora
OPŠTINA KOLAŠIN
Sekretarijat za uređenje prostora,
životnu sredinu i
stambene komunalne poslove
Broj:05-2111
Kolašin,25.07.2016.god.

Sekretarijat za uređenje prostora, životnu sredinu i stambeno- komunalne poslove, Opštine Kolašin, rješavajući po zahtjevu **Nicović Đorđa iz Kolašina(jmbg. 0104951714011)** za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova ,a na osnovu čl.62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata(Sl. List CG br. 51/08,40/10,34/11,47/11,35/13,39/13 i 33/14) , DUP-a „Centar“ Kolašin – Izmjene i dopune (Sl. List-o.p. br. 11/09) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku(Sl. List RCG 60/03 i Sl. List CG 32/11), **izdaje**

URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za postavljanje elektro kabla duž trotoara u Ul. Palih partizanki, kat.parcela 426 koja je knjižena u LN 252 KO Kolašin na ime Javni putevi-Kolašin , u zahvatu DUP-a „Centar“ Kolašin – izmjene i dopune (Sl. List-o.p. br. 11/09)

Nicović Đorđe iz Kolašina obratio se zahtjevom ovom organu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za postavljanje elektro kabla duž trotoara u Ul. Palih partizanki za potrebe priključka stambeno-poslovnog objekta na elektro mrežu.

- Podzemne kablove projektovati najkraćom dionicom neposredno uz desnu ivicu trotoara
- Sva eventualna ukrštanja ,približavanja i paralelna vođenja kabla sa ostalim podzemnim instalacijama riješiti u skladu sa važećim tehničkim propisima.
- Kabal polagati slobodno u kablovskom rovu, a na mjestu prolaza kabla ispod prilaza garaži , kao i na svim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje,kroz kablovsku instalaciju.
- Nakon polaganja , a prije zatrpavanja kabla investitor je dužan obezbijediti katastarsko snimanje tačnog položaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na grafičkom prikazu trase treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla,mjesta ukrštanja,približavanja i paralelna vođenja kabla sa ostalim podzemnim instalacijama.
- Duž trase izvršiti obilježavanje ugradnjom standardnih oznaka,a na mjestima gdje je potrebno izvršiti raskopavanje površina, iste nakon polaganja kabla dovesti u prvobitno stanje.
- Prirodni uslovi:

Srednja godišnja temperatura je 7,30 °C.

Period u kome se javljaju mrazevi je od 15. novembra do 15. aprila.

Prosječan godišnji broj ledenih dana je 20.

Očekivana maksimalna visina sniježnog pokrivača je 100 cm.

Srednja godišnja količina padavina je 2100mm.

Predmetna teritorija ima najveću relativnu vlažnost vazduha 90 %.

Najčešći vjetrovi su sjevernog i južnog kvadranta.

Vjetar najčešće duva iz pravca sjever-sjeverozapad (20.1% prema ruži vjetrova), sa najčešćom prosječnom brzinom u intervalu od 1-3m/s.

Područje Kolašina nalazi se u VII zoni seizmičke aktivnosti po MCS-u. (Mercalli-Cancani-Sieberg).

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa koji se odnose na ovu vrstu objekata

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

-tehničku dokumentaciju propisanu i uređenu u skladu sa zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata(Sl. List CG br. 51/08,40/10,34/11,47/11,35/13 i 33/14) , u 10 primjeraka od kojih su 7 u zaštićenoj digitalnoj formi.

-izvještaj o izvršenoj reviziji tehničke dokumentacije


-dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na građevinskom zemljištu

-situacija terena urađenu na geodetsko-katastarskoj podlozi u razmjeri R=1:500

-dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva,pravnog lica,odnosno preduzetnika koje je izradilo,odnosno revidovalo idejni odnosno glavni projekat.

Obradio,

Milija Rovčanin,dipl.inž.građ.




Dostavljeno:

1. Podnosiocu zahtjeva
2. Upravi za inspeksijske poslove
3. U dosije
4. a/a



Sekretarka,

Ivana Grujić, dipl. Inž.arh.



SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA,
STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
PRIMIJENO
21.07.2016

Opština Kolašin

OPŠTINA KOLAŠIN			
Datum: 21.07.2016			
Opr. rad	Broj	Podlog	Vrijednost
05	2111		

OPŠTINA KOLAŠIN

**SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, STAMBENO-KOMUNALNU OBLAST I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE**

ZAHTJEV

1. Naziv i sjedište, odnosno ime i prezime, JMB i adresa podnosioca zahtjeva

Nicović Đorđe JMB 0104951714011

2. Obraćam Vam se zbog

za izdavanje UTU za izradu projektno
tehničke dokumentacije za postavljanje
elektro tabla u ul. Polih Partizenci
za priključak na elektrodistributivnu mrežu
objekta na kat. parceli 430 u Kolašinu
za koji je izdata građevinska dozvola.

PODNOŠILAC ZAHTJEVA



Br. Tel.