

Crna Gora

OPŠTINA KOLAŠIN

Sekretarijat za uređenje prostora,

životnu sredinu i stambeno-komunalne poslove

Broj:05-12/4

Kolašin,25.01.2017.god.

Sekretarijat za uređenje prostora, životnu sredinu i stambeno-komunalne poslove Opštine Kolašin, rješavajući po zahtjevu „EURO-ASFALT” d.o.o. Sarajevo-dio stranog društva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, a na osnovu čl. 62a, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 51/08, 40/10,34/11,47/11,35/13, 39/13 i 33/14), PUP-a Kolašina (Sl.list-o.p. br.12/14) i čl.196 Zakona o opštem upravnom postupku (Sl.list RCG br.60/03, Sl.list CG br.32/11), **i z d a j e**—

URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE

za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju privremene trafostanice TS 10/0,4 kV 1000 kVA, na kat.parceli br.1060/25 KO Smrčje

PODNOŠILAC ZAHTJEVA : d.o.o.„EURO-ASFALT”-dio stranog društva-ul.Branka Miljkovića 42, Podgorica

POSTOJEĆE STANJE:

Prema listu nepokretnosti broj 68 upisana je katastarska parcela br.1060/25, površine 11m², način korišćenja šume 4.klase

osnov prava – svojina Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore u obimu prava1/1

Uz zahtjev stranka je priložila :

-građevinska dozvola za rekonstrukciju puta Berane-Kolašin,dionica Lubnice-Jezerine broj:UPI 1054-870/20 od 10.11.2016.godine izdata od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma

-Ugovor br.01-5591/2 između Ministarstva saobraćaja i pomorstva i „EURO-ASFALT” d.o.o. Sarajevo-dio stranog društva

Po službenoj dužnosti ovaj organ je pribavio :

-mišljenje izdato od ovog organa da nije potrebno sprovoditi postupak odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu .

- Ovim uslovima određuje se lokacija za privremenu trafostanicu kao slobodnostojeći objekat izgrađen od prefabrikovanih elemenata –dimenzija 4x3m,u kojem se montira oprema, karakteristika izvedenih prema Tehničkoj preporuci donesenoj od strane Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić – Sektor za distribucija Podgorica.
- Temelje objekta uraditi od armiranog betona .
- Lokacija planiranog objekta mora da omogući lak pristup mehanizacije i vozila objektu u fazi eksploatacije objekta.

- Objekat trafostanice projektovati tako da pozicioniranje i dimenzionisanje elemenata objektu omogući statičku stabilnost i bezbjedno korišćenje za predviđenu namjenu. Naročito voditi računa da projektovano rješenje zadovolji statičke analize nosivosti, seizmičke proračune konstrukcije čitavog objekta imajući u vidu da se područje Kolašina nalazi u VII zoni seizmičke aktivnosti po MCS
- Prirodni uslovi : Na području Kolašina vlada umjereno kontinentalna klima, srednja godišnja temperatura iznosi 7,2°, prosječna godišnja vrijednost padavina iznosi 1920 mm, prosječan broj dana sa sniježnim pokrivačem iznosi 77,3, prosječna vlažnost vazduha iznosi 78% dok su najčešći vjetrovi sjevernog i južnog kvadranta.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa koji se odnose na zaštitu od požara, zaštitu od buke, termotehničku zaštitu objekta i zaštitu od zagađenja zemljišta i vazduha, kao i :

- Zakona o životnoj sredini (Sl.list CG br.48/08) i podzakonskih akata koji proizilaze iz ovog zakona
- Pravilnika o tehničkim normativima za uzemljenje elektro-energetskih postrojenja i pripadajućih transformatorskih stanica
- Tehničkih preporuka donesenih od strane Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić – Sektor za distribucija Podgorica .

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

- tehničku dokumentaciju propisanu i urađenu u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list 51/08,40/10,34/11,47/11,35/13, 39/13 i 33/14)
- izvještaj o izvršenoj reviziji tehničke dokumentacije
- dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na građevinskom zemljištu
- situaciju terena sa ucrtanim planiranim objektom i udaljenostima od postojećih objekata i saobraćajnica na katastarskoj parceli
- dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje
- dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo ,odnosno revidovalo idejni, odnosno glavni projekat

SEKRETARKA

Ivana Grujić dipl.inž.arh.



Dostavljeno:-podnosiocu zahtjeva
 -urbanističkoj inspekciji
 -u dosije
 -a/a

Општина Колашин - КОЛАШИН

10.01.2017

Огр. јед.	Број	Прилог	Вриједност
05	12		

OBRAZAC 1

10.01.2017

_____ (prezime, očevo ime i ime)

_____ (adresa)

_____ (broj telefona)

EURO-ASFALT d.o.
SARAJEVO
OGRANAK (DIO STRANOG
DRUŠTVA) PODGORICA
UL. BRANKA MIJKOVICA 42
81000 PODGORICA

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
ŽIVOTNU SREDINU I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za:

- ① Izgradnju objekta
 - 2. Rekonstrukciju objekta
- (zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska parcela _____
(situacija trase*)

Katastarska opština KOLAŠIN

Opština KOLAŠIN

SARAJEVO 29 12 2016
(mjesto i datum)

[Signature]
(podnosilac zahtjeva)

* - odnosi se na linijske objekte (putevi, željeznice, dalekovod, vodovod itd.)