

Crna Gora

OPŠTINA KOLAŠIN

Sekretarijat za uređenje prostora,
komunalno-stambene poslove i
zaštitu životne sredine

Broj:05-2357/3

Kolašin,30.09.2014.god.


Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Kolašin, rješavajući po zahtjevu **Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić – FC Distribucija-ED Kolašin** za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, a na osnovu čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 51/08, 40/10,34/11,47/11,35/13 i 39/13 51/08 i 34/11), DUP-a „Smailagića polje” Kolašin (Sl.list-o.p. br.11/09), PUP-a Kolašina (Sl.list-o.p. br.12/14) i čl.196 Zakona o opštem upravnom postupku (Sl.list CG br.60/03, 32/11), **i z d a j e –**

URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE

za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV ,na dijelu katastarske parcele br. 442 KO Smailagića polje i priključnog 10kV kabla od BTS 10/0,4kV Selišta I do NDTS 10/0,4 kV Selišta II u zahvatu DUP-a „ Smailagića polje " Kolašin (Sl.list-o.p.br.11/09)

Trafostanica je planirana na dijelu kat. parcele br.442 KO Smailagića polje knjiženoj u LN 56 , kao susvojina Begović Radmile i Bulatović Milosave sa obimom prava ½.

- Ovim uslovima određuje se lokacija za trafostanicu kao slobodnostojeći montažni objekat , spratnosti prizemlje (Pr), dimenzija usklađenih sa obimom postrojenja.Predviđene trafostanice su tipa NDTS 10/0,4kV sa tipiziranom opremom , visokonaponskim postrojenjem , transformatorom snage i niskonaponskim postrojenjem . (Izvod iz tekstualnog dijela DUP-a „Smailagića polje” je sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova).
- Lokacija planiranog objekta mora da omogući lak pristup mehanizacije i vozila objektu u fazi izgradnje , kao i u fazi eksploatacije objekta.
- Temelje objekta uraditi od armiranog betona.
- Građevinski objekat trafostanice projektovati kao montažni od prefabrikovanih betonskih elemenata , tako da pozicioniranje i dimenzionisanje elemenata objektu omogući statičku stabilnost i bezbjedno korišćenje za predviđenu namjenu. Naročito voditi računa da projektovano rješenje zadovolji statičke analize nosivosti , seizmičke proračune konstrukcije čitavog objekta imajući u vidu da se područje Kolašina nalazi u VIII zoni seizmičke aktivnosti po MCS-u.
- Fasadu objekta predvidjeti od prirodnih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu objekta , po izboru projektanta.Kolorit fasade uskladiti sa funkcijom objekta, građevinskim nasleđem i klimatskim uslovima.





Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore AD
Nikšić
Vuka Karadžića 2
81 400 Nikšić
Republika Crna Gora
tel: +382 83 204 000
fax: +382 83 214 260
e-mail: epcg@cg.yu

Funkcionalna cjelina Distribucija
Elektrodistribucija Kolašin
ul. Novootvorena bb
Broj: 4351- 2715
Kolašin , 18.09.2014. godine.
tel: +382 20 865-575
fax: +382 20 865-170
e-mail: edkolasin@t-com.me
www.epcg.cg.yu

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA,
STAMBENO - KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE

PRIMLJENO
19.09.2014.

OPŠTINA KOLAŠIN

Sekretarijat za uređenje prostora i stambeno – komunalne poslove
i zaštitu životne sredine

Kolašin

| | | | |
|---------------------|------|--------|---------|
| Priznanje 18.09.14. | | | |
| Org. jed. | Broj | Prilog | Vrijed. |
| 05 | 2357 | | |

Predmet: Zahtjev za UTU

Ivan

Molimo Vas da nam izdate UTU za izgradnju priključnog 10kV kabla od BTS 10/0,4 kV Selišta I do NDTS 10/0,4 kV Selišta II, kao I UTU za izgradnju NDTS 10/ 0,4 kV Selišta II.

Kontakt osoba Darmanović Veljko , tel. 067-240-025, e-mail veljko.darmanovic@epcg.com.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- naslovu
- 02
- a/a

V.D. DIREKTOR -a
Medojević Branislav, dipl.el.ing.

